

В Территориальный отдел  
надзорной деятельности и профилактической работы  
по Октябрьскому административному округу г. Омска  
заведующего БДОУ г. Омска «Детский сад №330  
комбинированного вида»  
Корниенко Ольги Игоревны  
кон. Тел 8908 108 3536

В ходе плановой проверки от 19.04.2021г. органами государственного пожарного надзора по БДОУ г. Омска «Детский сад №330 комбинированного вида», были выявлены следующие нарушения:

- не организовано проведение эксплуатационных испытаний наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из здания при пожаре;

- не установлена противопожарная дверь 2-го типа в помещение музыкального руководителя с костюмерной.

По данным нарушения поясняю следующее:

все нарушения требований пожарной безопасности устранены.

Проведены испытания эксплуатационных наружных открытых лестниц. Составлен соответствующий протокол о соответствии, информация внесена в журнал эксплуатационных систем противопожарной защиты.

Установлена противопожарная дверь 2-го типа в помещение музыкального руководителя с костюмерной.