



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Омской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
644099 г. Омск, ул. Интернациональная, 41 тел.: 25-65-16, факс: 25-65-16
E-mail: kia@ugps.omsk.su

Территориальный отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по Октябрьскому административному округу г. Омска

(наименование органа государственного контроля (надзора))
644021 г. Омск, ул. Б. Хмельницкого, 281 тел./факс 46-49-33
(указывается адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора)

ПРЕДПИСАНИЕ № 115/1/1-2

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по
предотвращению угрозы возникновения пожара

**Бюджетному дошкольному образовательному учреждению города Омска
«Детский сад № 330 комбинированного вида»**

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности,
имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора Октябрьского АО
г. Омска по пожарному надзору подполковника внутренней службы Ю.А. Кислова от «01» апреля
2021 года № 115, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности» в период с 08 часов 30 минут 09 апреля 2021 года по 15 часов 00 минут 19 апреля 2021
года проведена плановая проверка государственным инспектором Октябрьского АО г. Омска по
пожарному надзору, старшим лейтенантом внутренней службы Поделец Максимом Сергеевичем
исжилого здания, территории и помещений бюджетного дошкольного образовательного учреждения
города Омска «Детский сад № 330 комбинированного вида» осуществляющего свою деятельность на
объекте, расположенном по адресу: г. Омск, ул. Ермолаева, д. 5 «А»

(должность, звание, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятие по надзору, наименование
объекта надзора и его адрес)

Совместно с заведующим бюджетным дошкольным образовательным учреждением города Омска
«Детский сад № 330 комбинированного вида» Коршенико Ольгой Игоревной

(указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности,
выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требования пожарной безопасности	Отметка (по исполнению указывается только вышешенце)
1	2	3	4	5
№ 115/1/1-1	не организовано не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из здания при пожаре, с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты	(п. 17 (б) Постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»)	01.04.2022	
№ 115/1/1-2	двери помещения музыкального руководителя с костюмерной не	(ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический	01.04.2022	

	выполнены противопожарными 2-го типа	регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.2.6 СП 4.13130.2013)	
--	--------------------------------------	---	--

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц и физических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для обжалования ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- иные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор Октябрьского АО г. Омска

по пожарному надзору Поделец М.С.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«19» апреля 2021 г.

Предписание для исполнения получил:

заведующий бюджетным дошкольным образовательным учреждением

города Омска «Детский сад № 330 комбинированного вида»

Корниенко Ольга Игоревна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, инициалы руководителя, его уполномоченного представителя)

«19» апреля 2021 г.


(подпись)



Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору
Телефон доверия: ГУ МЧС России по Омской области: 8 (3812) 94-83-33